

設置に関する注意事項



警告



次のような場所への設置は行わない

■ V2H 充放電器 / 切替分電盤に共通

- ✓ 日本国外
- ✓ 標高 2,000 メートルを超える場所
- ✓ 温度変化が激しく、結露や氷結が発生するところ
- ✓ 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ
- ✓ 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、火山灰、腐食性物質などが存在する雰囲気、化学薬品にさらされるおそれのあるところ
- ✓ 振動、衝撃の影響を大きく受けるところ
- ✓ 強電界の場所
- ✓ 高圧受電契約の場所
- ✓ 点検やメンテナンスが容易にできない場所（お客様による点検等を含むユーザによる点検等を含む）
- ✓ 高周波ノイズを発生する機器や、アマチュア無線のアンテナが近くにある場所
- ✓ 排熱や駆動音が問題となるところ

■ V2H 充放電器のみ

- ✓ 次の温湿度範囲を満たさないところ、あるいは換気・風通しが悪いところ
温度：-20～+45℃ ※直射日光が当たらない場所への設置を推奨
湿度：15～90%RH
- ✓ 必要な離隔距離を確保できないところ
- ✓ 重塩害地域
- ✓ 雪により吸気部/排気部がふさがれるおそれのある場所、または落雪の衝撃を受けるおそれのある場所
- ✓ 浸水のおそれがあるところや常に水に濡れるところ、水はけの悪いところ
- ✓ テレビ、ラジオのアンテナやケーブルに近いところ（3m 以上離すこと）
- ✓ 特殊な条件下（船舶、自動車など）
- ✓ 適正な基礎工事が行われていない場所
- ✓ 高度な医療機器の近く（ペースメーカーや ICD など）

■ 切替分電盤のみ

- ✓ 屋外
- ✓ 次の温湿度範囲を満たさないところ、あるいは換気・風通しが悪いところ
温度(※1)：-5～+40℃ 湿度：45～80%RH（ただし、結露なきこと）
※1：24 時間の平均温度が 35℃ を超えないところとする